

Déclaration d'émission

Selon les résultats mentionnés dans le rapport de test: référence 392-2014-00016901_A du 14.03.2014 au profit du test d'émission de matériaux de construction pour usage à l'intérieur. Le test a montré que

Floorfixx Regular 9mm


a obtenu, conformément à la réglementation française d'émission VOC, le résultat suivant : „Décret n° 2011- 321 (23.03.2011)“ et „Arrêté relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils NOR: DEVL1104875A (19.04.2011)“

Emissions après 28 jours – Classe d'émission **A**

Analyse d'émission	Concentration (l'air de la chambre de test) [µg/m ³] après 28 jours	Classe			
		C	B	A	A+
Formaldehyd (ALK02)	42	> 120	< 120	< 60	< 10
Acetaldehyd (ALK03)	< 3	> 400	< 400	< 300	< 200
Toluol (1-1)	< 2	> 600	< 600	< 450	< 300
Tetrachlorethylen (11-1)	< 2	> 500	< 500	< 350	< 250
Xylol (1-4, 1-5, 1-6)	< 2	> 400	< 400	< 300	< 200
1,2,4-Trimethylbenzol (1-11)	< 2	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000
1,4-Dichlorobenzol (VOC w/o LCI)	< 2	> 120	< 120	< 90	< 60
Ethylbenzol (1-2)	< 2	> 1500	< 1500	< 1000	< 750
2-Butoxyethanol (6-3)	< 2	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000
Styrol (1-25)	< 2	> 500	< 500	< 350	< 250
TVOC	510	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000

Uden, le 27 mars 2015

Estillon BV



P. A. van Kassel
(Commercial Director)